

Протокол № 34
Заседания правления Товарищества собственников жилья
«Новая слобода»
г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, дом 26

04.06.2024 г.

Из семи членов правления присутствовало шесть. Кворум есть. Правление правомочно.

Присутствовали: Соколов А.А., Шелепов Н.С., Давыдов А.А., Курбатов Ю.А., Мансурова Н.Н., Послов В.С.

Повестка.

По результатам повторного запуска отопления жилого дома по ул. Аркадия Гайдара д. 26 были выявлены неисправности оборудования (письмо ООО «Вертикаль»):

1. В первом подъезде в результате механического износа произошло заклинивание штока регулирующего клапана VB DN 25, Kvs 10, PN 25;
2. В теплопункте 10 - 11 подъездов (системы отопления и горячего водоснабжения офисов), вышел из строя контроллер -ECL 310, данное оборудование является не ремонтпригодным (были обращения по ремонту контроллера к специалистам, сгорел процессор, который не восстановить) рекомендуется заменить на новое.

1. По первому вопросу слушали: Курбатова Ю.А.

ООО «Вертикаль» произвела подборку вышеуказанного оборудования и предложила оплатить счет на приобретение клапана рег. чуг. VFM-2R Ду 25 Ру 25 фл Ку 10 Ридан 065B308R за 48 253, 20 руб.

Предлагаю приобрести ТСЖ оборудование.

Голосовали:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято решение: Оплатить счет на закупку оборудования клапан рег. Чуг. VFM-2R Ду 25 Ру 25 фл Ку 10 Ридан 065B308R за 48 253, 20 руб.

2. По второму вопросу слушали: Курбатова Ю.А.

По результатам поиска вариантов покупки контроллера ECL 310 свои услуги по поставке предложила компания ИП Филатов О.Б. за 60 000 руб. Предлагаю приобрести ТСЖ оборудование.

Голосовали:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0;

Принято решение: Оплатить счет ИП Филатова О.Б. на 60 000 руб. для приобретения контроллера ECL 310

Подписи:

Давыдов А.А. _____

Соколов А.А. _____

Мансурова Н.Н. _____

Курбатов Ю.А. _____

Шелепов Н.П. _____

Послов В.С. _____